

Detalle anclaje en taludes
Escala 1:100





Detalle de anclaje fondo de balsa y contacto talud-fondo
Escala 1:100



Detalle cerramiento y puerta acceso
Escala 1:100



Embocadura caño sencillo
Sin escala

DIMENSIONES													
D Ø Int m.	e m.	G m.	B m.	A m.	C m.	L m.	P m.	F m.	V m.	T m.	M m.	N m.	&
0,4	0.04	0.10	0.68	0.74	1.90	1.06	0.75	0.20	0.28	0.96	0.25	0.10	45



PASO SALVACUNETAS

PASOS SALVACUNETAS Y PARAMENTOS LATERALES

DIMENSIONES							MEDICIONES SALVACUNETAS / ML.					MEDICIONES/UD. DEL PARAMENTO		MEDICIONES/UD. DE LA IMPOSTA		MEDICIONES TOTALES DEL PROYECTO
D m.	e m.	G m.	T m.	F m.	H m.	L m.	Excavación m^3	Solera m^3	Recubrimiento m^3	Relleno m^3	Encofrado m^2	Hormigón m^3	Encofrado m^2	Hormigón m^3	Encofrado m^2	Ud.
0.3	0.035	0.06	0.155	0.005	0.535	0.8	0.268	0.103	0.065	0.152	0.79	0.043	0.434	0.032	0.40	



CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08)

MATERIALES	LOCALIZACION	RESISTENCIA (N/mm2)	COEFICIENTE SEGURIDAD	CONTROL
HORMIGONES :				
HORMIGONES DE LIMPIEZA	- Capas de regularización	-	-	-
HM-20 / B / 20 / Qa	- Recubrimiento de tuberías	f_{CK} = 20 N/mm2	1,50	NORMAL
HA-25 / B / 20 / Qa	- Aliviadero, Arqueta de entrada toma, desagüe y entrada - Arqueta de Válvulas	f_{CK} = 45 N/mm2	1,50	INTENSO
ACEROS: B 400 S	- Armaduras de todos los elementos conformados de hormigón estructural.	f_{yk} = 400 N/mm2	1,15	NORMAL

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE — SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS seiasa

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DE REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR.
VEGAS ALTAS. S-IV. PROVINCIA DE JAÉN. FASES I Y II.

Fecha: Octubre 2012

Escala: INDICADAS
FORMATO ORIGINAL DIN A-1

Ingeniero Autor del Proyecto:
D. Álvaro Gutiérrez Valle.
Ingeniero Agrónomo. SEIASA.

Visto bueno:
D. Juan Darío Casero Montes.
Subdirector de Proyectos y Obras.
SEIASA. D.T. Sur y Este.

Conforme:
D. Alberto Pulgar Zayas.
Director Técnico. SEIASA.

Título del plano:
BALSA. ANCLAJES. PLANTA Y DETALLES

Plano nº: 3.7
Hoja nº: 1 de 1