


## LEYENDA

- Luminaria Industrial Simétrica HM 250 W
- Luminaria fluorescente estanca 2 x 36 W
- Luminaria de exterior VSAP 150 W
- Luminaria de emergencia 6 W
- Cuadro tomas de corriente 2x2P+TT/16A y 3P+TT/16A
- Cuadro de Mando y protección

## LEYENDA DE P.a.t

- Conductor Cu Desnudo 50 mm2
- Conductor Cu RV 0,6/1 kV 50 mm2 bajo tubo protección 7
- Pica Acero cobrizado L=2 m d= 14 mm

| Denominación | P.Cálculo (W) | Dist.Cálc. (m) | Sección (mm²) | Tubo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Al Exte | 1800 | 20 | 2x1.5+TTx1.5Cu | 16 |
| AL emerge | 900 | 15 | 2x2.5+TTx2.5Cu | 20 |
| Caudalimetro | 100 | 15 | 2x6+TTx6Cu | 50 |
| Toma de corriente | 3000 | 20 | 4x2.5+TTx2.5Cu | 20 |
| Filtro | 370 | 10 | 2x2.5+TTx2.5Cu | 20 |
| Al almac | 900 | 15 | 2x2.5+TTx2.5Cu | 20 |
| Al-almacen | 900 | 15 | 2x2.5+TTx2.5Cu | 20 |
| AL- filtro | 900 | 15 | 2x2.5+TTx2.5Cu | 20 |

GOBIERNO DE ESPAÑA — MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE — SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS seiasa

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
DE REGADÍOS DE LAS VEGAS DEL GUADALQUIVIR.
VEGAS ALTAS. S-IV. PROVINCIA DE JAÉN. FASES I Y II.

Fecha: Octubre 2012

Escala: 1/50 FORMATO ORIGINAL DIN A-1

Ingeniero Autor del Proyecto: D. Álvaro Gutiérrez Valle. Ingeniero Agrónomo. SEIASA.

Visto bueno: D. Juan Darío Casero Montes. Subdirector de Proyectos y Obras. SEIASA. D.T. Sur y Este.

Conforme: D. Alberto Pulgar Zayas. Director Técnico. SEIASA.

Título del plano: ESTACIÓN DE FILTRADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Plano nº: 5.3

Hoja nº: 1 de 1